

Информационная справка

о проведенных за 1 квартал 2023 года в отношении ГБУСО «СРЦН «Аленушка» в г. Кувандыке

контрольных мероприятий и их результат

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контроля
1	Кувандыкская межрайонная прокуратура	Выявление нарушений законодательства о противопожарной безопасности и законодательства об антитеррористической защищенности от 31.01.2023 г.	С 27.01.2023 по 20.02.2023	Представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 31.01.2023 № 07-02-2023 В нарушение подпункта «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в овощехранилище допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	Ответственные сотрудники ознакомились с результатами проверки Нарушение устранено в день проверки
				В нарушение пункта 14 Правил противопожарного режима устройство для самозакрывания противопожарной двери электропритвора на кухне находится в нерабочем состоянии	Нарушение устранено в день проверки
				В нарушение пункта 15 Правил противопожарного режима в прачке не	Выполнено 03.02.2023 г. Отверстие заделано негорючим материалом

				заделано негорючим материалом отверстие в противопожарной преграде материалами, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости	Выполнено 17.02.2023 г. Пожарные извещатели установлены на расстоянии 0,5 м от светильников
				В нарушение пунктов 6.6.36, 6.6.37 СП 484.1311500.2020 в тамбуре группы девочек эвакуационного выхода, в раздевалке группы дошкольников и в прачке извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 0,5 м от светильников	

Директор



Н.Н. Анищенко